ŁĄCZY ARKUSZ E3,E5

ZAŁĄCZNIK 4 Z 6

Mapa do celów projektowych

Skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:	R-GN-ZG.6640.1411.2016
Nazwa miejscowości:	Jarocin
Jednostka ewidencyjna - ideniytikator:	300602_4
Jednostka ewidencyjna - nazwa:	Jarocin-miasto
Obręb ewidencyjny - identytikator:	0004
Obręb ewidencyjny - nazwa:	BOGUSŁAW-KASZTANOWE
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych:	2000/18
Układ współrzędnych wysokości:	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru:	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji*):	Nie badano
Data opracowania mapy:	05.08.2016

nazwa/imię i nazwisko wykonawcy
podpis osoby reprezentującej wykonawcę

imię i nazwisko geodety uprawnionego
nr uprawnień i podpis geodety

proj. oprawa typ Small Bell LED 25 W 3000 K zabudowana na słupie stalowym ocynkowany o h=4,7 m z wysięgnikiem
proj. instalacja kablowa oświetlenia YAKY 4x25 mm2
proj. rura osłonowa DVK 110 typ Arot
proj. przecisk SRS 110 typ Arot

obw. II : proj. instalacja oświetlenia YAKY 4x25 mm2 dł. 2101/2362 wraz ze słupami o wysokości 4,7 m i oprawami typu Small Bell LED 25 W 3000 K szt. 64

Kasztanowa

ciek Lipinka

Poznańska

Wsr/RIVa

Bz

Wp

RIIIb 732/1

Dąb szypułkowy 501 cm obwodu

proj. instalacja podświetlenia drzewa YKY 3x2,5 mm2 dł. 25/28 m

Klon pokry 218 cm obwodu

proj. instalacja podświetlenia drzewa YKY 3x2,5 mm2 dł. 47/50 m

proj. instalacja oświetlenia iluminacji potacu obw. 2 YKY 3x2,5 mm2 dł. 140/160 m

proj. instalacja oświetlenia iluminacji potacu obw. 4 YKY 3x2,5 mm2 dł. 115/135 m

proj. instalacja zasilania oświetlenia iluminacji potacu obw. II YAKY 4x25 mm2 dł. 1234 m wraz ze złączem stalowym SUw nr 2

proj. instalacja oświetlenia iluminacji potacu obw. 1 YKY 3x2,5 mm2 dł. 220/240 m

proj. instalacja podświetlenia drzewa YKY 3x2,5 mm2 dł. 53/55 m

Lipa szerokolistna 318 cm obwodu

Dąb szypułkowy 708 cm obwodu

proj. przecisk sterowany 75 dł. 10 m poniżej 1,2 m dna rowu melioracyjnego

proj. przecisk sterowany 75 dł. 54/57 m

kamieniem łamanym o uziarnieniu 200/225 mm na całym boisku gr. 10 cm Pow. 24 HIP

obw. I : proj. instalacja oświetlenia YAKY 4x25 mm2 dł. 1433/1621 wraz ze słupami o wysokości 4,7 m i oprawami typu Small Bell LED 25 W 3000 K szt. 48

obw. III : proj. instalacja oświetlenia YAKY 4x25 mm2 dł. 881/1025 wraz ze słupami wysokości 4,7 m i oprawami typu Small Bell LED 25 W 3000 K szt. 36

Proj. balustrada drewniana przytwierdzona do płyty betonowej pomostowej H=130 cm.

Proj. balustrada drewniana przytwierdzona do płyty betonowej pomostowej H=130 cm. przymocowana do proj. fundamentu wyk. betonowy H=130 cm.

Istn. ogrodzenie do usunięcia

Istn. ogrodzenie do usunięcia

Usługi Projektowe Karol Jańczak
63-200 Jarocin ul.Bolesława Śmiałego 8

INWESTOR	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
OBIEKT	Projekt zamienny instalacji wewnętrznych Parku Miejskiego
ADRES BUDOWY	Jarocin – Park Miejski dz. nr 902/1, 902/4, 901/8, 900/4, 967. 1637/1 obręb 0004 Bogusław Kasztanowe
TYTUŁ RYSUNKU	Budowa, przebudowa, rozbudowa instalacji kablowej oświetlenia wewnętrznego, instalacji iluminacji podświetlenia pałacu i cennych okazów drzew

BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	Październik 2017	SKALA RYSUNKU	1:500	NR RYSUNKU	E4

PROJEKTANT

mgr inż. Karol Jańczak
upr. WKP/0167/POOE/12

ŁĄCZY ARKUSZ E5

ŁĄCZY ARKUSZ E6