

Jarocin, dnia 12.11.2019r.

NR SPRAWY: ZUK/ZP/3/2019

Treść zapytań oraz wyjaśnienia
w postępowaniu pn.

**„Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin”
w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza”.**

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o podanie długości i kąta nachylenia wysięgników typu WO-1, które mają być zamontowane w następujących lokalizacjach:

- Roszków - droga na Dabrowe,
- Ciświca- folwark,
- Golina ul Dworcowa,
- Cielcza ul. Łąkowa (Osada Lesna).

Odpowiedź:

Należy zastosować wysięgniki o długości 1 m i kącie nachylenia 10°

Pytanie 2:

W pozycji 9 z „SIWZ TOM V - KOSZTORYS OFERTOWY”, dotyczącej montażu opraw OW LED na wysięgniku widnieje sformułowanie „adres modułowy SLC lub o parametrach równoważnych”.

W dokumentacji technicznej nie widnieje żaden zapis na ten temat oraz zgodnie z dokumentacją techniczną nie przewidziano układów sterowania/redukcji mocy dla opraw OW LED. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

Oświetlenie uliczne w miejscowości Siedlemin jest sterowane w oparciu o sterownik SLC. Założeniem do wymiany opraw na typ parkowy LED OW jest aby posiadały możliwość sterowania również sterownikiem SLC. Wówczas jest konieczne zabudowanie dodatkowego we wnęce słupa adresu modułowego SLC umożliwiającego podłączenie oprawy i sterowania sterownikiem SLC. Sygnał sterowania przesyłany jest po istniejącym przewodzie zasilającym.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający wymaga od wykonawcy wykaz pracowników uprawnionych i upoważnionych przez Operatora Systemu Energetycznego do wykonywania prac pod napięciem ?

Jeśli nie wymaga to na jakiej podstawie wykonawca ma wykonać zadanie w technologii Prac Pod napięciem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt. 7.2.3) lit. b) SIWZ Tom I IDW, określającego warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia.

W związku z powyższym zmianie ulega Formularz 3.6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.

Prokurent



Michał Orłowski