

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie zapytania ofertowego o wartości od 50.000 zł do 30.000 euro (netto).

**Nazwa zadania:** Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego w Jarocinie os. Rzeczypospolitej dz. nr 939/5, 945/1.

### Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/2014

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

**Zamawiający:** Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Kasztanowa 18,  
63-200 Jarocin, tel. 62 747 36 80, fax 62 747 90 33, [www.zuk-jarocin.pl](http://www.zuk-jarocin.pl),  
e-mail: [techniczny@zuk-jarocin.pl](mailto:techniczny@zuk-jarocin.pl)

#### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii oświetlenia drogowego w Jarocinie na os. Rzeczypospolitej. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Montaż słupów oświetlenia drogowego na os. Rzeczypospolitej w Jarocinie – 12 szt. wraz z oprawami – zgodnie z dokumentacją .
- 2) Ułożenie kabli zasilających i sterujących - zgodnie z dokumentacją
- 3) Wykonanie sterowania oświetlenia - zgodnie z dokumentacją
- 4) Wykonanie map geodezyjnych powykonawczych.
- 5) Przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej do odbioru inwestycji.
- 6) Przygotowanie wykazu zamontowanych materiałów.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest również do zakupów na własny koszt materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji zadania.

Specyfika i rodzaj materiałów znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia:

- a) projekt budowlany z rysunkami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- b) przedmiar robót.

Powyższe dokumenty stanowią załączniki do ogłoszenia.

Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się z lokalnymi warunkami przebiegu trasy linii oświetlenia drogowego oraz lokalnymi warunkami realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi ryczałtową cenę za wykonanie zadania. Załączona dokumentacja wraz z przedmiarem robót ma jedynie charakter pomocniczy do ustalenia ceny.

Ponadto Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy, przestoje, przepięcia, kolejność robót itp. do wymagań Zamawiającego.

### **UWAGA!**

**W przypadku gdy dokumentacja techniczna bądź ogłoszenie zawierać będzie nazwę producenta lub firmy, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych materiałów jednak o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej i przedmiarze.**

**W przypadku zastosowania innych niż w dokumentacji technicznej opraw oświetleniowych i słupów ulicznych do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną tych wyrobów w celu weryfikacji parametrów technicznych.**

**W odniesieniu do opraw oświetleniowych parametry te powinny być nie gorsze lub równoważne wobec parametrów jak poniżej:**

- całkowita moc oprawy nie większa niż 51W,
- strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 3800 lm,
- temperatura barwowa źródła światła LED nie większa niż 5000K,
- nie akceptuje się stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej,
- krzywa LDT z optyką dedykowaną do oświetlenia dróg,
- optyka zaprojektowana w oparciu o odbłyśnik dedykowany dla źródeł światła LED,
- montaż bezpośrednio na słupie lub wysięgniku, średnica głowicy 60mm lub 76mm,
- zasilacz LED z trwałością gwarantowaną 50 000h i funkcją redukcji mocy,
- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniżenie strumienia świetlnego całego modułu LED,
- standardowa ochrona przeciwprzepięciowa min 4kV,
- cząstkowy współczynnik utrzymania wygasania źródeł LED nie mniejszy niż 0,88 dla okresu 50 tys. h,
- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania ciepła gwarantujący trwałość i kontrolę nad spadkiem strumienia świetlnego w czasie),
- dostęp do komory układu zasilającego oraz układu optycznego od spodu oprawy,
- IP66 dla całej oprawy,
- II klasa ochronności elektrycznej,
- gwarancja producenta co najmniej 5 lat

**Dodatkowo w wykopie oprócz kabla zasilającego należy ułożyć kabel sterujący służący do redukcji mocy opraw oświetleniowych.**

2. Termin realizacji zamówienia: **15.09.2014 r.**

3. Termin związania ofertą: **30 dni**

4. Okres gwarancji: **36 m-cy, oprawy- gwarancja producenta 60 m-cy**

5. Kryteria oceny ofert: **cena- 100%**

6. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia **25.07.2014 r.** do godz. **9.00.**


7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki 63-200 Jarocin, ul. Kasztanowa 18 w dniu **25.07.2014 r.** o godz. **9.15.**

8. Do oferty należy załączyć:

- 1) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
- 2) Kosztorys ofertowy

- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  - 6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przy czym suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż **100 000,00 zł.**
9. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu ofertowym.
10. Sposób przygotowania oferty:  
**Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/2014 na zadanie „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego w Jarocinie os. Rzeczypospolitej dz. nr 939/5, 945/1”.**  
**Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e-mailem na adres [techniczny@zuk-jarocin.pl](mailto:techniczny@zuk-jarocin.pl) lub faxem na nr. 62 747 90 33.**
11. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: **Pan Łukasz Ratajski** tel. **509 342 252**, w godz. 8.00 do 16.00 w dni robocze.

Jarocin, dnia 18.07.2014 r.

  
PREZES ZARZĄDU  
.....  
podpis Kierownika jednostki

Załączniki:

1. Płyta CD:
  - 1) Formularz ofertowy
  - 2) Projekt umowy
  - 3) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
  - 4) Projekt techniczny
  - 5) Kosztorys ofertowy