

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie zapytania ofertowego o wartości od 50.000 zł do 30.000 euro (netto).

Nazwa zadania: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego na nieruchomości położonej w Golinie przy ul. Stefanowskiej dz. nr 46, 50, 152- etap II.

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/2015

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin, tel. 62 747 36 80, fax 62 747 90 33, www.zuk-jarocin.pl,
e-mail: techniczny@zuk-jarocin.pl

1. Przedmiot zamówienia:

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego na nieruchomości położonej w Golinie przy ul. Stefanowskiej dz. nr 46, 50, 152- etap II.

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Montaż słupów oświetlenia drogowego na ul. Stefanowskiej w Golinie – 21 szt. (ob. I 8-28) wraz z oprawami LED – zgodnie z dokumentacją.
- 2) Ułożenie kabli zasilających i sterujących dla 21 lamp (ob. I 8-28) - zgodnie z dokumentacją
- 3) Wykonanie map geodezyjnych powykonawczych.
- 4) Przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej do odbioru inwestycji.
- 5) Przygotowanie wykazu zamontowanych materiałów.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest również do zakupów na własny koszt materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót niezbędnych do realizacji zadania.

Specyfika i rodzaj materiałów znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia:

- a) projekt budowlany z rysunkami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- b) przedmiar robót.

Powyższe dokumenty stanowią załączniki do ogłoszenia.

Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się z lokalnymi warunkami przebiegu trasy linii oświetlenia drogowego oraz lokalnymi warunkami realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi ryczałtową cenę za wykonanie zadania.

Załączona dokumentacja wraz z przedmiarem robót ma jedynie charakter pomocniczy do ustalenia ceny.

Ponadto Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy, przestoje, przepięcia, kolejność robót itp. do wymagań Zamawiającego.

UWAGA!

W przypadku gdy dokumentacja techniczna bądź ogłoszenie zawierać będzie nazwę producenta lub firmy, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych materiałów jednak o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej i przedmiarze.

W przypadku zastosowania innych niż w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót opraw oświetleniowych, systemu sterowania i monitoringu oraz słupów ulicznych do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną tych wyrobów w celu weryfikacji parametrów technicznych.

W odniesieniu do opraw oświetleniowych parametry te powinny być nie gorsze lub równoważne wobec parametrów jak poniżej:

- całkowita moc oprawy nie większa niż 33W (moc początkowa eksploatacji), 34W (moc końcowa eksploatacji),
- strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 3750 lm,
- temperatura barwowa źródła światła LED nie większa niż 5000K,
- nie akceptuje się stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej np. 4500K – 5000K lub 5000 – 5500K,
- krzywa LDT z optyką dedykowaną do oświetlenia dróg,
- optyka zaprojektowana w oparciu o odbłyśnik dedykowany dla źródeł światła LED,
- dystrybucja strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń 0%,
- montaż bezpośrednio na słupie lub wysięgniku, średnica głowicy 60mm lub 76mm,
- zasilacz LED z trwałością gwarantowaną minimum 100 000 h
- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniżenie strumienia świetlnego całego modułu LED (strumień świetlny ulega redukcji np. o 50% przy zachowaniu rozsyłu bryły fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia świetlnego),
- standardowa ochrona przeciwprzepięciowa min 6kV,
- funkcja gwarantująca utrzymanie stałej wartości strumienia świetlnego w całym okresie eksploatacji 100 000 h,
- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania ciepła gwarantujący trwałość i kontrolę nad spadkiem strumienia świetlnego w czasie),
- IP66 dla całej oprawy,
- II klasa ochrony elektrycznej,
- gwarancja producenta co najmniej 5 lat
- certyfikat ENEC

2. Termin realizacji zamówienia: **30.11.2015 r.**

3. Termin związania ofertą: **30 dni**

4. Okres gwarancji: **36 m-cy, oprawy - gwarancja producenta 60 m-cy**

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - **5%** wynagrodzenia umownego brutto.

6. Kryteria oceny ofert: **cena- 100%**

7. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia **21.10.2015 r.** do godz. **15.00.**


8. Do oferty należy załączyć:

- 1) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień



- 2) Kosztorys ofertowy
 - 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przy czym suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż **100 000,00 zł**.
9. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu ofertowym.
10. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/2015 na zadanie „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego na nieruchomości położonej w Golinie przy ul. Stefanowskiej dz. nr 46, 50, 152- etap II.
Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e-mailem na adres techniczny@zuk-jarocin.pl lub faxem na nr. 62 747 90 33.
11. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: **Pan Łukasz Ratajski** tel. **509 342 252**, w godz. 8.00 do 16.00 w dni robocze.

Jarocin, dnia 14.10.2015 r.

.....

PREZES ZARZĄDU
Jerzy Płaza
podpis Kierownika jednostki

Załączniki:

1. Płyta CD:
 - 1) Formularz ofertowy
 - 2) Projekt umowy
 - 3) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 - 4) Projekt techniczny
 - 5) Kosztorys nakładczy