


OBWÓD I : ist. przyłącze kablowa oświetlenia ulicznego obwód I YAKY 4x25 mm2 dl. 404/439 m
+ proj. słupy rurowe typ CN 8/4/76 W z wysięgnikiem W12/0,2/1/1 + oprawa Streetlight 10 LED MINI 70 W Premium prod. Siteco szt. 9 lub parametrach równoważnych



Usługi Projektowe Karol Jańczak									
63–200 Jarocin ul.Bolesława Śmiałego 8									
INWESTOR				Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie					
OBJEKT				Projekt oświetlenia ulicznego					
ADRES BUDOWY				Siedlecin ul. Jarocińska dz.nr 210/4 gm. Jarocin					
TYTUŁ RYSUNKU				Schemat jednokreskowy przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego					
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	Pozdźmielik 2015	SKALA RYSUNKU		NR RYSUNKU		E2	
PROJEKTANT									
mgr inż. Karol Jańczak									
upr. WKP/0167/POOŚ/12									