

Stadium oprac.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Branża	ELEKTRYCZNA

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa inwestycji	OŚWIETLENIE ULICZNE	
Treść opracowania	Dobudowa opraw na istniejącej linii oświetlenia ulicznego podwieszanej na konstrukcjach oraz wymiana istniejącego przewodu oświetlenia na izolowany na istniejących konstrukcjach wsporczych.	
Adres inwestycji	Zakrzew ul. Jarocińska 41-384 gm. Jarocin	
Inwestor / adres /	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH sp. z o.o. 63 - 200 JAROCIN UL. KASZTANOWA 18	
Jednostka proj. / adres /	USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOPEJKIN UL. NOWA 8 63 – 720 Koźmin Wlkp.	
Projektant	Tech. Andrzej Kopejkin upr. nr UAN-8386/109/90	Podpis

	EGZEMPLARZ NR 1	WRZESIEŃ 2020 r.
--	------------------------	-------------------------

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

1. Strona tytułowa.
2. Zawartość dokumentacji.
3. Oświadczenie projektanta.
4. Uprawnienia, wpis do izby.
5. Opis techniczny.
6. Obliczenia elektryczne.
7. Rysunki.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt techniczny – dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na istniejących konstrukcjach wsporczych oraz wymiany istniejącego przewodu zasilania oświetlenia wykonanego przewodem AL. 1x25 mm² na przewód izolowany AsXSn 2x25 mm² położonych w miejscowościach : Zakrzew ul. Jarocińska gm. Jarocin sporządzony został zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spełnienie celów dla których zostało wykonane.

OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja została opracowana w oparciu o :

- zlecenie inwestora
- inwentaryzację przeprowadzoną w terenie i podkłady geodezyjne
- obowiązujące przepisy budowy i normy

II. Treść dokumentacji.

Dokumentacja stanowi projekt techniczny dobudowy dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego na istniejących konstrukcjach oraz wymiany istniejącego przewodu zasilania oświetlenia wykonanego przewodem AL. 1x25 mm² na przewód izolowany AsXSn 2x25 mm² bez zmiany układu sterowania. Zakres prac został określony przez Inwestora.

III. Zakres dobudowy opraw oświetlenia ulicznego na istniejących konstrukcjach wsporczych oraz wymiany istniejącego przewodu zasilania oświetlenia wykonanego przewodem AL. 1x25 mm² na przewód izolowany AsXSn 2x25 mm² bez zmiany układu sterowania

1. Wymiana istniejącego przewodu linii oświetlenia Zakrzew ul. Jarocińska wykonanego przewodem gołym na przewód AsXSn 2x25 mm²

Projektuje się wymienić istniejącą linię oświetlenia ulicznego wykonanego przewodem AL. 1x25 mm² na przewód AsXSn 2x25 mm². Projektuje się wykonać zakres wymiany na obwodzie numer II od stanowiska słupa II/10 do istniejącego słupa nr II/16. Przewód napowietrzny izolowany oświetlenia typu AsXSn 2x25 mm² należy zawiesić pod przewodami istniejącej linii energetycznej. Naprężenie przewodu AsXSn 2x25 mm² nie powinno przekraczać 42,5 MPa maksymalny naciąg 213 daN. Na słupie II/10 oraz na słupach II/16 zamontować przewód odciążowo na uchwytych SO 118.425S mocowane poprzez śruby hakowe SOT 101.1, na pozostałych przelotowo przy pomocy uchwytych SO 239 mocowane poprzez śruby hakowe SOT 101.1. Na słupach II/10, II/16 należy dla ochrony przed przepięciami zainstalować ograniczniki przepięć SE 30 0,66/10 kA. Instalowane ograniczniki przyłączyć do istniejących i projektowanych uziemień po uprzednim pomiarze rezystancji. Rezystancja nie może przekroczyć wartości 10 Ohm. Wymiana przewodów jest w zakresie zabudowy istniejącego przewodu gołego istniejącej linii izolowanej. Stanowisko słupowe II/16 stanowi własność ZUK sp. z o.o..

2. Dobudowa opraw na istniejącej linii oświetlenia Zakrzew ul. Jarocińska

W miejscowości Zakrzew ul. Jarocińska jest zabudowana istniejąca instalacja oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii napowietrznej niskiego napięcia, która podlega wymianie na przewody izolowane. Instalacja oświetlenia ulicznego zabudowana

jest na obwodzie nr II od stanowiska II/10 do stanowiska II/16 zasilane ze stacji transformatorowej 41-384 Zakrzew. Istniejąca linia napowietrzna wykonana jest na słupach betonowych typu ŻN oraz ALA. Istniejący układ pomiarowy w odrębnym złączu sterującym w obudowie blaszanej zlokalizowany na stanowisku słupowym II/10 będący własnością ZUK sp. z o.o. projektuje się wymienić na nowe złącze z tworzyw sztucznych w II klasie ochronności. Zakres prac przewidziany do realizacji obejmuje dobudowę na obwodzie nr II opraw oświetlenia typu LED 98 W na istniejących słupach w ilości 3 szt. w zakresie wymienionego przewodu zasilania oświetlenia. Zabudowę dodatkowych opraw oświetlenia z zabezpieczeniami oraz z wysięgnikami wykonać zgodnie z Katalogiem Oświetlenia Ulicznego wyd. PTPiREE oraz zgodnie z Wytycznymi podwieszania dodatkowych obwodów niskiego napięcia w istniejących liniach napowietrznych Lnn + Lnni wyd. PTPiREE. Pozostałe elementy oświetlenia ulicznego pozostają bez zmian. Szczegóły na rysunku nr E1, E2.

IV. Oprawy oświetlenia

Opracowanie przewiduje zastosowanie opraw oświetlenia ulicznego II klasie ochronności typu LED 98 W. Oprawa zapewnia pyło- i strugoodporność IP 65 dla komory lampy i osprzętu. Oprawy projektuje się zabudować na wysięgnikach rurowych do mocowania opraw oświetlenia na żerdziach typu E oraz ALA. Projektuje się zastosować wysięgniki typu WE3 do montażu dla słupów żelbetowych o długości ramienia 1,5 m, kącie nachylenia 10 stopni i wysokości 0,7 m. Przed każdą dobudowaną oprawą umieścić bezpiecznik w osłonie SV 19.253 oraz zaciski SLIP 11.118.

V. Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu dobudowy opraw oświetlenia na istniejącej linii zasilającej należy zgłosić do odbioru technicznego Energa-Operator. Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia zasilania w układzie sieciowym TN-C. Skuteczność ochrony zgodną z normą PN-IEC-60364 zapewnia odpowiedni przekrój kabla zasilającego, dobór wkładki bezpiecznikowej, montaż wyłączników nadmiarowo-prądowych zabezpieczających obwód oświetlenia oraz wykonanie skrzyni zasilającej w II klasie ochronności.

.....
podpis projektanta

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Weryfikacja przykładowych słupów doboru ze względu na obciążenie statyczne

Słup przelotowy

Na słupie pełniącym funkcję słupa przelotowego zawieszony jest przewód ASXSn 2x25 mm² wraz z oprawą

$$F_x \geq F_{wpg} + F_{wpi} + F_{px} + F_{wsx} + Fl$$

$$F_y \geq F_{wsy} + Fl$$

F_{wpg} – suma sił od parcia wiatru na istniejące przewody 4x19,5 = 79,2 daN

F_{wpi} – suma sił od parcia wiatru na przewody dowieszone izolowane – 31,2 daN

F_{px} – 20 % wartości składowej naciągu przyłączy 20%x150 = 30 daN

F_{wsx} – siła parcia na słup i uzbrojenie w osi x – 37,8 daN

F_{wsy} – siła parcia na słup i uzbrojenie w osi y – 43,9 daN

Fl – siła parcia wiatru na lampę oświetlenia - 20 daN x 2 = 40 daN

$$F_x \geq 79,2 + 31,2 + 30 + 37,38 + 40 = 218,8 \text{ daN}$$

$$F_y \geq 43,9 + 40 = 83,9 \text{ daN}$$

Dopuszczalne siły użytkowe na słup ŻN-10

$$F_x = 227 \text{ daN}$$

$$F_y = 111 \text{ daN}$$

Warunek doboru spełniony

Słup krańcowy

Słup słup krańcowy zawieszony dla zwieszonych przewodów, jest zabudowany przewód ASXSn 2x25 mm² wraz z oprawą

$$F_x \geq F_{ng} + F_{ni} + F_{px}$$

$$F_y \geq F_{py} + F_{wsy} + Fl$$

F_{ni} – suma sił naciągu przewodów izolowanych – dla ASXSN 2x25 mm² 203 daN

F_{ng} – suma sił od naciągu wszystkich przewodów gołych 4x19,5 = 79,2 daN

F_{px} – 20 % wartości składowej naciągu przyłączy w osi x 20%x150 = 30 daN

F_{wsy} – siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie w osi y – 75,6 daN

Fl – siła parcia wiatru na lampę oświetlenia - 20 daN x 2 = 40 daN

F_{py} – 20 % wartości składowej naciągu przyłączy w osi y 20%x150 = 30 daN

$$F_x \geq 79,2 + 203 + 30 = 312 \text{ daN}$$

$$F_y \geq 30 + 75,6 + 40,0 = 145,6 \text{ daN}$$

Dopuszczalne siły użytkowe na słup RK-10/ŻN

$$F_x = 1700 \text{ daN}$$

$$F_y = 450 \text{ daN}$$

Warunek doboru spełniony.

Słup przelotowy

Na słupie pełniącym funkcję słupa przelotowego Pb zakończony jest przewód ASXSn 2x25 mm² wraz z oprawą

$$F_x \geq F_{ng} + F_{ni} + F_{px}$$

$$F_y \geq F_{py} + F_{wsy} + F_l$$

F_{ng} – suma sił od naciągu wszystkich przewodów gołych 4x19,5 = 79,2 daN

F_{ni} – suma sił naciągu przewodów izolowanych – dla ASXSN 2x25 mm² 203 daN

F_{px} – 20 % wartości składowej naciągu przyłączy 20% x 150 = 30 daN

F_{py} – 20 % wartości składowej naciągu przyłączy w osi y 20% x 150 = 30 daN

F_{wsy} – siła parcia na słup i uzbrojenie w osi y – 43,9 daN

F_l – siła parcia wiatru na lampę oświetlenia - 20 daN x 2 = 40 daN

$$F_x \geq 79,2 + 203 + 30 = 312,2 \text{ daN}$$

$$F_y \geq 30 + 43,9 + 40 = 113,9 \text{ daN}$$

Dopuszczalne siły użytkowe na słup Pb-10 ZN

$$F_x = 454 \text{ daN}$$

$$F_y = 222 \text{ daN}$$

Warunek doboru spełniony